

Tatai Polgármesteri Hivatala
Városi Főépítész
Részére

2890 Tata
Kossuth tér 1.

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ	
Iktatva	
2013 MÁRC 0 5.	
Szám:	Iráttári jel:
XV/11-5/2013	E210 NS
Előszám:	Előadó:
	Ks24

ÖNÖK IKTATÓSZÁMA XV/11-3/2013
IKTATÓSZÁM F713-972-2/2013
ÜGYINTÉZŐ Kurcsik Attila
TÁRGY Elvi nyilatkozat Tata Déli Ipari Park Gip -IP -1 övezet átsorolás.

Tatabánya 2013.március 01.

Tisztelt Címzett !

Tárgyban hozzánk küldött megkeresését köszönettel megkaptuk.

A terv véleményezési eljárásán nem kívánunk résztvenni, ezért jelen levelünkben írjuk le észrevételeinket: Gázelosztó hálózat fejlesztése, bővítése korlátozott mértékben lehetséges, csak a pontos igények ismeretében, a rendszer hidraulikai vizsgálatát követően tudunk róla nyilatkozni. Beruházási kérdésekben a gázrendszer tulajdonosa dönthet.

Építési engedélyezési eljárások során (telekkialakítás, értékesítés, építési engedély kiadása) **minden esetben figyelembe kell venni a gázvezeték biztonsági övezetét** (kül- és belterületen egyaránt) és **biztosítani kell az erre vonatkozó tiltások maradéktalan betartását**. A kialakítandó telkek gázellátása csak közterületről történhet, ezt kérjük figyelembe venni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy kormányrendelet szerint a település szerkezeti terv kötelező szakági munkarésze az energia ellátás (gázellátás).

A terv szakhatósági véleményezését a területileg illetékes Bányakapitánysággal is el kell végezni.

Társaságunk Integrált Vállalatirányítási Rendszere szabályozza a külső közműegyeztetések rendszerét.

Kérjük, hogy a gázszakági egyeztetésének társaságunknál alkalmazott rendje szerint szíveskedjen eljárni.

1./ A létesítendő közmű előzetes egyeztetése céljából keresse fel Üzemegységünket.

Az egyeztetés során biztosítunk az Önök részére az érintett területről gázvezeték bemérési helyszínrajzot és egy tervezegyzetési jegyzőkönyvet.

2./ Az átadott helyszínrajzok alapján a kész engedélyezésre szánt rajzokat (tervegyeztetési jegyzőkönyvvel csatolva) Üzemegységünkre be kell adni, mely alapján közműnyilatkozatot adunk ki.

Természetesen, ha az építendő közmű nem érint és nem közelíti meg a gázelosztó hálózatot, abban az esetben a 2. pont szerint egyeztetésre nincs szükség.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a gázvezeték biztonsági övezetében történő mindennemű munkát a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A § szabályozza.

Üdvözlettel :


Benis Pál

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

GYŐRI KIRENDeltség
Tatabányai Üzemegység

2800 Tatabánya, Eötvös u. 11.
Telefon: 06 34 513 513 Fax: 06 34 513 570

www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu


Molnár János

műszaki csoportvezető

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság