



Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-2800 Tatabánya I., Ságvári E.u.18. Web: <http://komarom.katasztrofavedelem.hu>
Tel: (06-34) 513-210 Fax: (06-34)310-964, email:tatabanya.kk@katved.gov.hu

PK -357/2014
ÉRKEZETT

2014 FEBR 11

Ügyiratszám: 154-2/2012/TKSZH

TATABÁNYAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG	
Iktatva	
2014 FEBR 11	
Szám: XV/8-10/2014	Irattartalom: E210NS
Főépítészek	Előadó: Kiss Z.
Kiss Zoltán ur részére!	

Tárgy: A Tata-Agostyán városrészben kialakítandó emlékerdő előzetes vélemény-nyilvánítási ügye

Hiv. szám (hatóság): XV/8/2014

Ügymintázó: Sörös Zoltán t. szds.

Telefonszám: 34/513-217, fax: 34/310-964

E-mail: tatabanya.kk@katved.gov.hu

Tata Város
Főépítészek
Kiss Zoltán ur részére!

Tata

A hivatkozott számon küldött megkeresésében foglaltakat áttanulmányoztam. A tárgyi ügyben tájékoztatom Önt, hogy a Településrendezési terv véleményezésében – „az országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvénnyel kapcsolatban az alábbiakat kívánom közölni.

A terv kialakításával kapcsolatban tájékoztatom Önt és a tervet készítőket, hogy a vonatkozó tűzvédelmi követelményeket – a tűztávolságok kivételével – „az országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint „az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet tartalmazza. A tűztávolságok a hatályos előírások szerint a tűzvédelmi szakhatóság véleményének figyelembe vételével a Szabályozási Tervek, valamint a konkrét építési engedélyezési eljárások során kerülnek meghatározásra.

A tervek készítőinek figyelmét felhívom, hogy a tervezett övezetben az utak szabályozási szélességét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy az ott parkoló autók között el kell férni a nagyobb terjedelmű gépjárműveknek (pl. tűzoltó gépjármű fecskendő, kukás autó, stb.) is. Ezen felül az utak szélességének lehetővé kell tenni azt, hogy a tűzcsapról táplált gépjárműfecskendő mellett még legalább egy forgalmi sáv szélességű út szabadon maradjon.

Az övezetek fejlődésének megalapozása érdekében a terv készítésénél megfelelő hangsúlyt kell, hogy kapjon a területek oltóvízellátásának hosszú távú megoldása. Az oltóvíz ellátás elsődleges módja, vezetékes vízellátás esetén, a föld feletti tűzcsap rendszer. A terv készítése során ezen előírások teljesítésének lehetőségét is biztosítani kell.

A továbbiakban tájékoztatom, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kívánok venni. Hatóságomnak eljárás további szakaszaiban a véleményezési dokumentációt elektronikus formában kérem eljuttatni.

Tatabánya, 2014. január 31.



Kelkó Balázs
KELKÓ BALÁZS
tűzoltó alezredes
kirendeltségvezető

Készült: 2 pld.
1 példány: 1 oldal

Kapja:

1. Tata Város Főépítésze (2890 Tata, Kossuth tér 1.)
2. Irattár.
Sörös Zoltán t. szds.

Gépelte:
Irattár: