



ÉRKEZETT

2014 APR 15.

PK-1071/2014

TATAI KÖZÖS ÖNKORM. HIVATAL	
KÖZPONTI IKT.	
Iktatva	
2014 APR 16.	
Szám:	YU/7-28/2014 E210NS
Előszám:	Előadó: Kócsk

Tatai Polgármesteri Hivatal
Városi Főépítész

Tatabánya, 2014. március 28.
Iktatószám: EDV-4943-1/2014
Ügyintéző: Sipos Donát

2890 Tata
Kossuth tér 1.

Tárgy: Tata, Kálvária utca – Fekete út közötti különleges terület részleges szabályozása – véleményezési eljárás

A szabályozni tervezett területeken (252 és 254/29 hrsz.) húzódnak a Társaságunk üzemeltetésében lévő DN200 ac. és DN400 ac. ivóvíz gerincvezetékek. A vezetékek (a TORV rendszer részei) a város és a térség ellátását biztosító kiemelt jelentőségű ivóvíz vezetékek. A vezetékek hozzáférhetőségét, karbantarthatóságát a területek tulajdonosainak folyamatosan biztosítani kell. A vezetékek szabványban meghatározott védősávjában építmény, egyéb depónia elhelyezése tilos.

A 254/30 hrsz. alatti úton a terület ellátását szolgáló DN100 ac. ivóvízvezeték húzódik. Amennyiben a jelenlegi közút átminősítésre kerül magánútra, a vezeték nyomvonalára vízvezetési szolgalmi jogot kell alapítani az üzemeltető javára.

A 1836/2 hrsz.-ú területen húzódik továbbá egy a települési ivóvízhálózathoz tartozó DN100 ac. ivóvíz gerincvezeték.


A Tata, 252 és 254/29 hrsz.-ú ingatlanokon halad át az üzemeltetésünkben lévő NA300 beton szennyvíz gerincvezeték. A területek beépítéséhez csak a szennyvíz vezeték kiváltásával járunk hozzá.

A létesítéssel összefüggésben készítendő egyes tervtípusokat (építési/kiviteli terv, vízjogi létesítési engedélyezési terv, stb.) az ÉDV Zrt.-vel engedélyeztetni kell.

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánunk venni.

Jelen nyilatkozatunk a kiállítás időpontjától számított 1 (egy) évig érvényes.


Rajos Ede
műszaki vezető


Gáldonyi Mihály
műszaki vezető

Északdunántúli Vízmű Zrt.
Tatabánya-Tata-Béla Vízmű Üzem

Kapják: Címzett
Ügyintéző

