

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

9021 Győr, Árpád út 28-32.

Levélcím: 9002 Győr, Pf.: 101.

Telefon: (36) (96) 500-000

Telefax: (36) (96) 315-342

Internet-cím: <http://www.eduvizig.hu>

Adószám: 15308373-2-08

Vízgazdálkodás



Ügyiratszám: 1505-
002/2012

Hivatkozási szám: XV/9-1/2012

Tárgy: Előzetes vélemény Tata szabályozási
tervének módosításához

Komáromi utca - Május 1. út -

Kosztolányi D. utca által hat. terület

Előadó: Csapó Csaba

Melléklet:

Tata Város Polgármesteri Hivatal

Kiss Zsolt, Városi Főépítész

2890 Tata, Kossuth tér 1.

2012 AUG 14.

XV/9-19/2012 E217N5
Kint

Tisztelt Városi Főépítész Úr!


Tata város szerkezeti és szabályozási tervének tárgyi módosításai ügyében állásfoglalásunk az alábbi.

- Tárgyi rendezési terület a 16272-5/2005 sz. védőidom kijelölő határozat szerint a Tatai Ivóvízbázis hidrogeológiai „B” védőterületén fekszik. Ennek megfelelően betartandók a vízbázisok védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai.
Védőterületi besorolást azért is kapott ezen terület, mert ebben a térségben már nem fedi a karsztos mezozoós víztárolót az alsó pannon fedőréteg. A talajtakaró közvetlenül a víztároló képződményekre települése pedig sérülékeny földtani környezetet jelent. Ilyen környezetben különösen gondosan kell eljárni mélyalapozások, pincék tervezéseknél ill. kivitelezéseknél, hogy :
 - o egyrészt ne sérüljön, ne szennyeződjön a vízbázis,
 - o másrészt a tervezett építmény se károsodjon a megjelenő felszín alatti vizek miatt.
- A megemelkedő karsztvízszint miatt a tervezési területtől magasabban (Tata Ny-i szirt térségében) lévő hidegvízű források és kutak fölös vize a Május 1 út irányába a zártisorúra tervezett beépítési területen keresztül lesz elvezetendő. Emiatt javasoljuk a tervezési terület vízelvezetési tervét kiemelten kezelni, ill e szempontot is figyelembe véve elkészíttetni.

Fentiekben leírtak figyelembevételre, illetve betartása mellett hozzájárulunk a tárgyi szabályozási tervmódosításhoz.

Győr, 2012-08-07

Üdvözlettel:



Németh József
mb. igazgató