



Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

9021 Győr, Árpád út 28-32.

Levélcím: 9002 Győr, Pf.: 101.

Telefon: (36) (96) 500-000

Telefax: (36) (96) 315-342

Internet-cím: <http://www.eduvizig.hu>

Vízgazdálkodás



Adószám: 15308373-2-08

Ügyiratszám: 3157-001/2014

Hivatkozási szám: XV/9/2014

Tárgy: Vélemény Tata Építési Szabályzatának módosításához

Komáromi utca - Május 1. út -

Kosztolányi D. utca által hat. terület

Előadó: Csapó Csaba

Melléklet:

Tata Város Polgármesteri Hivatal

Kiss Zsolt, Városi Főépítész

2890 Tata, Kossuth tér 1.

TATAI KÖZÖS ENKÖR. TÁRSULÁSI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ	
Iktatva	
2014 FEBR 10.	
Szám: XV/9-6/2014	Irártási jel: E210US
Előszór.	Ellátó:

Tisztelt Városi Főépítész Úr!

Tata város Építési Szabályozásának tárgyi módosítása ügyében állásfoglalásunk a korábban kiadott véleményünkkel (1505-002/2012 sz.) egyezően az alábbi:

- Tárgyi rendezési terület a 16272-5/2005 sz. védőidom kijelölő határozat szerint a Tatai Ivóvízbázis hidrogeológiai „B” védőterületén fekszik. Ennek megfelelően betartandók a vízbázisok védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai.
Védőterületi besorolást azért is kapott ezen terület, mert ebben a térségben már nem fedi a karsztos mezozoós víztárolót az alsó pannon fedőréteg. A talajtakaró közvetlenül a víztároló képződményekre települése pedig sérülékeny földtani környezetet jelent. Ilyen környezetben különösen gondosan kell eljárni mélyalapozások, pincék tervezéseknél, ill. kivitelezéseknél, hogy:
 - o egyrészt ne sérüljön, ne szennyeződjön a vízbázis,
 - o másrészt a tervezett építmény se károsodjon a megjelenő felszín alatti vizektől.
- A megemelkedő karsztvízszint miatt a tervezési területtől magasabban (Tata Ny-i szirt térségében) lévő hidegvízű források és kutak fölös vize a Május 1 út irányába a zártosúra tervezett beépítési területen keresztül lesz elvezetendő. Emiatt javasoljuk a tervezési terület vízelvezetési tervét kiemelten kezelni, ill e szempontot is figyelembe véve elkészíttetni.

Fentiekben leírtak figyelembevétel, illetve betartása mellett hozzájárulunk a tárgyi szabályozási tervmódosításhoz.

Tisztelettel felhívjuk figyelmüket, hogy a hatályos jogi szabályozás (314/2012 Kormányrendelet 9. sz. melléklete) értelmében a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásába bevonandó hatóságok közt felettes szervünk az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerepel, ezért a jövőben elsődlegesen oda szíveskedjenek címezni ilyen tárgyú leveleiket.



Győr, 2014-01-21

Üdvözlettel:

.....
Németh József
igazgató