

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Részére

2890 Tata
Kossuth tér 1.

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ	
Iktatva	
2015 AUG 05.	
Szám: XV/86-7/2015	Előadó: Kish.
Előszám:	Előadó:

ÖNÖK IKTATÓSZÁMA XV/86/2015
IKTATÓSZÁM F713-59653-2/2015
ÜGYINTÉZŐ Kurcsik Attila
TÁRGY Vélemény-nyilvánítási Tata, Fáklya utca térsége HÉSZ módosítása

Tatabánya 2015.július. 27.

Tisztelt Címzett !

Tárgyban hozzánk küldött megkeresését köszönettel megkaptuk. A terv véleményezési eljárásán nem kívánunk résztvenni, ezért jelen levelünkben írjuk le észrevételeinket:

Gázelosztó hálózat fejlesztése, bővítése korlátozott mértékben lehetséges, csak a pontos igények ismeretében, a rendszer hidraulikai vizsgálatát követően tudunk róla nyilatkozni. Beruházási kérdésekben a gázrendszer tulajdonosa dönthet. Építési engedélyezési eljárások során (telekkialakítás, értékesítés, építési engedély kiadása) minden esetben figyelembe kell venni a gázvezeték biztonsági övezetét (kül- és belterületen egyaránt) és biztosítani kell az erre vonatkozó tiltások maradéktalan betartását. A kialakítandó telkek gázellátása csak közterületről történhet, ezt kérjük figyelembe venni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy kormányrendelet szerint a település szerkezeti terv kötelező szakági munkarésze az energia ellátás (gázellátás). A terv szakhatósági véleményezését a területileg illetékes Bányakapitánysággal is el kell végezni. Társaságunk Integrált Vállalatirányítási Rendszere szabályozza a külső közműegyeztetések rendszerét. Kérjük, hogy a gázszakági egyeztetésének társaságunknál alkalmazott rendje szerint szíveskedjen eljárni.

1./ A létesítendő közmű előzetes egyeztetése céljából keresse fel Üzemegységünket.

Az egyeztetés során biztosítunk az Önök részére az érintett területről gázvezeték bemérési helyszínrajzot és egy tervezegyeztetési jegyzőkönyvet.

2./ Az átadott helyszínrajzok alapján a kész engedélyezésre szánt rajzokat (tervegyeztetési jegyzőkönyvvel csatolva) Üzemegységünkre be kell adni, mely alapján közműnyilatkozatot adunk ki.

Természetesen, ha az építendő közmű nem érint és nem közelíti meg a gázelosztó hálózatot, abban az esetben a 2. pont szerint egyeztetésre nincs szükség.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a gázvezeték biztonsági övezetében történő mindennemű munkát a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A §, 19/B§ szabályozza.

Üdvözlettel :

Haurik Péter
üzemegység vezető

Argai Sándor
szolgáltatási művezető

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÉSZAKI GÁZÜZEM
Tatabányai Üzemegység

2800 Tatabánya, Eötvös u. 11.
Telefon: 06 34 513 513 Fax: 06 34 513 570

www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

54.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	
Szám: XV/86/2015.	Előadó: Kish.
Erkezett: 2015 AUG 04.	Előadó: Kish.
Csatol:	Előadó: Kish.
Tárgy: HÉSZ mód - Fáklya u	