

TATAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ	
Iktatva	
2015. Szeptember 2. 1.	
Szám: XU/86-20/2015 E210NS	Irattartalom:
Előszám:	Előadó: Kish.

PK-3651/2015.
E: XU/86/2015.
Kish Zsolt,

Tatabánya, 2015. szeptember 11.
Iktatószám: **EDV-16224-2/2015.**
Ügyintéző: Gáldonyi Mihály

Tata Polgármesteri Hivatal
Városi Főépítész
Tata
Kossuth tér 1.
2890

Tárgy: Tata, Fáklya utca térsége HÉSZ szabályozása

A tárgyi szabályzással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A szabályozni tervezett területen Társaságunk üzemeltetésében lévő ivóvíz közhálózat üzemel. A Tata, 4050 és 4052/2 hrsz-ú ingatlanokon áthalad az üzemeltetésünkben lévő NA 400 beton szennyvíz gerincvezeték. A vezeték védősávján belüli területet nem szabad beépíteni és a vezeték megközelíthetőségét csatornatisztító gépjárművekkel biztosítani kell. Amennyiben a vezeték magánterületre kerül, gondoskodni kell a vezeték kiváltásáról. A szabályozási tervvel összefüggésben készítendő egyes tervtípusokat (építési/kiviteli terv, vízjogi létesítési engedélyezési terv, stb.) az ÉDV Zrt.-vel engedélyeztetni kell. A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánunk venni.


Jelen nyilatkozatunk a kiállítás időpontjától számított 1 (egy) évig érvényes.

Üdvözlettel:


Dr. Páris Zoltán

műszaki vezérigazgató-helyettes

Északdunántúli Vízmű
Zárkörűen Működő
Részvénytársaság 7.


Tóth Mária

szolgáltatás-környezetvédelem vezető

Melléklet: Helyszínrajz 1 pld.



CSATORNAHÁLÓZAT

SZAKÁGI - RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZA (SZENNY

