

**Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**H-2800 Tatabánya 1., Szent Borbála út 16. Web: <http://komarom.katasztrofavedelem.hu>
Tel, fax: (34)512-4170 Igazgató: (34)310-817 E-mail: komarom.titkarsag@katved.gov.hu

ISO 9001: 503/0976(4)-200(4)

Szám: 36100/1872-1/2016.ült.

Tárgy: Tata, Erkel utca, ELTE Geológus kert
módosítási eljárása
- egyszerűsített eljárás-
Ügyintéző: Lakos Zoltán tül. százados
Telefon: 06 34 512 070
Hiv. szám: XV/80-4/2016.

KISS ZSOLT
városi főépítész**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal**Tata**Tisztelt Főépítész Úr!**

TATAI KÖZS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Központi iktató	
2016 OKT 24.	
Szám: XV/80-21/2016	Előirányzat: E210NS
Főosztály:	Előadó: Kócsy

A fenti hivatkozási számú ügyiratban foglaltak szerint, Tata, Erkel utca, ELTE Geológus kert településrendezési eszközeinek módosítási eljárása kapcsán, az alábbi tűzvédelmi és polgári védelmi szakvéleményt adom:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 29. § (1) alapján, „a településen az oltóvíz szerzési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata.”

A településrészen a tűzjelzés lehetőséget biztosítani kell a Ttv. 5. § (5) bekezdés szerint, azaz „Tűzjelzés céljára a településen mindenki által bármikor igénybe vehető nyilvános távbeszélő állomást kell üzemben tartani”.

A tervezési területeken a megvalósuló építményekhez, „az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 193. § (2) bekezdés alapján:

„A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerezési helyekhez vezető útjait állandóan szabálon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.”

Az OTSZ 67. § (4) bekezdése alapján: „A tűzoltási felvonulási területet megközelítő tűzoltási felvonulási útnak olyannak kell lennie, hogy a tűzoltó gépjárművek, a magasból mentő a helyszínt biztonságosan, tolatás nélkül el tudják hagyni”

Tűzoltás céljára a településen, az OTSZ 8. sz. mellékletében szereplő táblázat szerinti „oltóvíz-intenzitást” kell biztosítani, a 73. § (1) bekezdése értelmében.

Az oltóvíz ellátást az OTSZ 73. § figyelembe vételével kell kialakítani:

„(1) A mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget vízvezetékéről vagy – ha az más módon nem oldható meg – oltóvíztározóból kell biztosítani.

(2) Oltóvízként számításba vehetők – a tűzvédelmi hatóság engedélyével – azok a nem időszakos természetes felszíni vizek is, amelyek a védendő építménytől 200 méternél nincsenek nagyobb távolságra. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni.

(3) Település, valamint létesítmény létesítése vagy bővítése esetén az oltóvizet az egyes szakaszok használatbavételével egyidejűleg kell biztosítani.

(4) Az oltóvíz szomszédos létesítményeknél – a tűzvédelmi hatóság engedélyével – közösen is biztosítható.

(5) A vízszervezési helyet úgy kell kialakítani, hogy az oltóvíz gépjárművel mindenkor megközelíthető, az oltóvíz akadálytalanul kivehető legyen.

(6) A kábel- és közműalagútban, valamint a közműfolyosóknál tűzszakaszonként két helyen kell biztosítani az oltóanyagok bejuttatásának lehetőségét.”

Véleményemet „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B szakasza és „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet 7. sora alapján adtam.

Tatabánya, 2016. október 20.

Tisztelettel:



Kapják:

1. Irattár – eredetileg

2. Tati Közös Önkormányzati Hivatal – email rendszeren (foepitesz@tata.hu)