



TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÁS	
Iktatva	
2016 AUG 11.	
Beérkezési szám:	Iktatási jel: XU/9-38/2016 E210NS
Előadó:	Km 2.

PK-1926/2016.
Főépítész
XU/9/2016.

Tatabánya, 2016. augusztus 5.
Iktatószám: EDV-8446-7/2016.
Ügyintéző: Sólyom Gáborné

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Városi Főépítész
Tata
Kossuth tér 1.
2890

Tárgy: Tata, Környei út – Környei úti temető – Bánhidai út által határolt terület
településrendezési eszközeinek módosítása

Megkeresésükre a tárggyal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A tárgyi témában korábban kiadott EDV-8446-3/2016 iktatószámú közműnyilatkozatban foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

A szabályozási terv által érintett terület ivóvízellátását körvezetékkel kell ellátni, a tervezett DN200 PE vízvezetékot össze kell kötni a Naplókert utcából induló DN200 KM-PVC vezetékkel.

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánunk venni.

Jelen nyilatkozatunk a kiállítás időpontjától számított 1 (egy) évig érvényes.

Tisztelettel:

10-19
Tóth Mária
mb. műszaki
vezérigazgató-helyettes

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2.

Pinter Imre István
biztonságtechnika
vezető



Északdunántúli Vízmű Zrt.
2800 Tatabánya, Sárberék 100.
+36 34 311 766
posta@edvrt.hu