



**Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

H-2800 Tatabánya I., Szent Borbála út 16. Web: <http://komarom.katasztrofavedelem.hu>
Tel, fax: (34)512-070 Igazgató: (34)310-817 E-mail: komarom.ulkarsag@katved.gov.hu



Főépítész
2016.09.05.
XV/61/2016

Szám: 36100/1599-1/2016.ált.

Tárgy: Tata, közigazgatási terület korrekciója
- egyszerűsített eljárás-

Ügyintéző: Lakos Zoltán főszázados

Telefon: 06 34 512 070

Hiv. szám: XV/61-5/2016.

KISS ZSOLT
városi főépítész

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Tata

Tisztelt Főépítész Úr!

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTÁTO	
Iktatva	
2016. Szept. 06.	
Dátum: XV/61-22/2016	Irányjel: E210NS
Iktatószám:	Előadó: Kóny -

A fenti hivatkozási számú ügyiratban foglaltak szerint, Tata, közigazgatási határ módosításának eljárása kapcsán, az alábbi tűzvédelmi és iparbiztonsági szakvéleményt adom:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 29. § (1) alapján, „a településen az oltóvíz szerzési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata.”

A tervezési területeken a megvalósuló építményekhez, „az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 193. § (2) bekezdés alapján:

„A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalaival, területeivel, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.”

Az OTSZ 67. § (4) bekezdése alapján: „A tűzoltási felvonulási területet megközelítő tűzoltási felvonulási útnak olyannak kell lennie, hogy a tűzoltó gépjárművek, a magasból mentő a helyszínt biztonságosan, tolatás nélkül el tudják hagyni”

Tűzoltás céljára a településen, az OTSZ 8. sz. mellékletében szereplő táblázat szerinti „oltóvíz-intenzitást” kell biztosítani, a 73. § (1) bekezdése értelmében.

Az oltóvíz ellátást az OTSZ 73. § figyelembe vételével kell kialakítani:

„(1) A mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget vízvezetékéről vagy – ha az más módon nem oldható meg – oltóvíztározóból kell biztosítani.

(2) Oltóvízként számításba vehetők – a tűzvédelmi hatóság engedélyével – azok a nem időszakos természetes felszíni vizek is, amelyek a védendő építménytől 200 méternél nincsenek nagyobb távolságra. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni.

(3) Település, valamint létesítmény létesítése vagy bővítése esetén az oltóvizet az egyes szakaszok használatbavételével egyidejűleg kell biztosítani.

(4) Az oltóvíz szomszédos létesítményeknél – a tűzvédelmi hatóság engedélyével – közösen is biztosítható.

(5) A vízszervezési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető, az oltóvíz akadálytalanul kivehető legyen.

(6) A kábel- és közműalagútnál, valamint a közműfolyosóknál tűzszakaszonként két helyen kell biztosítani az oltóanyagok bejuttatásának lehetőségét.”

Oltóvíz hálózat kialakítása esetén, az OTSZ. 74. § (1) bekezdését kell figyelembe venni, miszerint:

„Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat belső átmérőjét az oltóvíz-intenzitás és a kifolyási nyomásigény alapján, valamint a közműrendszer kialakítását figyelembe véve kell méretezni. Egyirányú táplálás esetén a vezeték legalább NA 100, körvezeték esetén pedig legalább NA 80.

(2) A tűzvédelmi hatóság engedélyével az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat az (1) bekezdéstől eltérően méretezhető azon az 1000 főnél kevesebb állandó lakosú településen,

a) amelyben vagy azon kívül, de annak minden védendő építményétől, valamint szabadterétől 200 méteres távolságon belül oltóvízellátásra figyelembe vehető – a mértékadó tűzszakasz területének megfelelő mennyiségű vizet biztosító – természetes vagy mesterséges víznyerő helyre épített vízkivételi mű található vagy
b) amelyben a mértékadó tűzszakasz területének megfelelő oltóvíz-intenzitást más műszaki megoldásokkal biztosítják.”

Tűzcsapokat az OTSZ 75. §-t figyelembe vételével kell kialakítani, ami alapján:

„(1) Vezetékes vízellátás létesítése esetén az oltóvizet föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani.

(2) Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni.

(3) Az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatban a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb tűzcsapnál – közterületi tűzcsapok kivételével –, fali tűzcsapnál 200 mm²-es kiáramlási keresztmetszetnél legalább 200 kPa (2 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően a 30 méter szintmagasság feletti legfelső építményszintű épületek esetén a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb fali tűzcsapnál 200 mm²-es kiáramlási keresztmetszetnél 600 kPa (6 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani. Ezen épületek minden fali tűzcsapjánál a tűzoltó egységek számára biztosítani kell külön egy 52-C méretű csatlakozási lehetőséget.

Hatóságom iparbiztonsági szakterületét érintően tájékoztatom, hogy a Günter-Tata Kft. telephelye „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló” 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti küszöbérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem. Tájékoztatom továbbá, hogy az érintett üzem hatóságom által elfogadott súlyos káresemény elhárítási tervvel rendelkezik. Ezen terv, a vonatkozó jogszabályok szerinti elfogadhatósági kritériumoknak megfelel, azonban a telephelyen tárolt veszélyes anyagok által okozott hatásterületek a telephelyen kívülre is kihatnak. A R. 7. mellékletének 2. pontja határozza meg a veszélyességi övezetekben történő fejlesztésekre vonatkozó eljárásrendet, azonban jelen küszöbérték alatti üzemre vonatkozó besorolásra, ezen fejezet nem vonatkozik. A besorolt üzem telephelye körül tervezett tevékenységek, fejlesztések kapcsán javasolt a Günther-Tata Kft.-vel való egyeztetés, mivel az elfogadott súlyos káresemény elhárítási terv elfogadhatóságát befolyásolja, amely esetlegesen annak felülvizsgálatát vonhatja maga után.

Véleményemet „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B szakasza és „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet 7. sora alapján adtam.

Tatabánya, 2016. szeptember 05.

A távollévő
NÉMETI LÁSZLÓ

tűzoltó ezredes
megyei igazgató

nevében és megbízásából
tisztelettel:



ERDELYI ISTVÁN
tű. ezredes
igazgató-helyettes

Készült: 1 példányban

Egy példány: 2 oldal

Kapják: 1. Irattár – eredetben

2. Tatabánya Közös Önkormányzati Hivatal–email rendszeren (foepitesz@tata.hu)