

H-2475 Kápolnásnyék, Olajtelep

Telefon: +36-22-574-255
Fax: +36-22-368-252

Web: www.fgsz.hu

E: XU/6/2019
KamarasD

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Kamarás Dorottya - Városi főépítész

Dátum: 2019.11.13.
Iktatószám: 6369-19-4/2019
Ügyintézőnk: Paulik Mihály
Telefon: +36-70/938-7912
E-mail: mpaulik@fgsz.hu

2890 Tata
Kossuth tér 1.

Hiv. szám: -
Ügyintézőjük: Kamarás Dorottya

Tárgy: Adatszolgáltatás

„Tata város teljes közigazgatási területére új településrendezési eszközök készítése”

Tisztelt Cím!

Megkeresésükre válaszolva tájékoztatjuk Önöket, hogy Tata város közigazgatási területét érinti a Társaságunk tulajdonában és a Nyugat-magyarországi Régió üzemeltetésében lévő:

- Almásfűző-Tatabánya DN300 gázvezeték és biztonsági övezete (14-14, 28-28 m),
- a gázvezetékkel közel párhuzamosan haladó bányászati hírközlő kábel, Kápolnásnyék-Szőny önálló kábel és biztonsági övezetei (1-1 m),
- Tata leágazó DN300 gázvezeték és biztonsági övezete (8-8 m),
- a gázvezetékkel közel párhuzamosan haladó bányászati hírközlő kábel és biztonsági övezete (1-1 m),
- Tata gázátadó állomás és biztonsági övezete,
- a gázátadó állomás elektromos betápláló kábele és biztonsági övezete.

Az üzemeltetésünkben lévő gázipari létesítmények (gázvezeték, bányászati hírközlési kábel, stb.) nyomvonalainak, illetve biztonsági övezeteinek digitális adatait (.dwg) elektronikus úton továbbítottuk a foepitesz@tata.hu e-mail címre. Zajterhelés szempontjából a 284/2007 (X.29) kormányrendelet 5.§ alapján a gázátadó állomásaink vélelmezett hatásterülete min. 100 méter a zajforrást magába foglaló telekegyszerű határától, melyet a digitális adatállományban szintén feltüntettünk.

A településrendezési terv felülvizsgálata, esetlegesen annak módosítása során új út kialakításánál kérjük az új út határvonalát oly módon meghatározni, hogy a fenti gázipari létesítményeink biztonsági övezete és az út területe ne essen egybe. A két nyomvonalas létesítmény (pl.: út - gázvezetékek biztonsági



övezete) csupán keresztezheti egymást (79/2005 GKM rendelet II. fejezet 1.). A keresztezés szögének 30 foknál nagyobbak kell lennie.

Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a gázvezetéseink biztonsági övezetére az 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) számú kormányrendelet Vhr.19/A.§-a tiltásokat és korlátozásokat ír elő, melyeket a 79/2005. (X.11.) GKM rendelettel együtt kérünk a tervezés során figyelembe venni, illetve betartani.

A gázipari létesítményeink fent megadott biztonsági övezeteinek teljes terjedelmére vonatkoznak a Vhr.19/A.§-ának tiltásai és korlátozásai függetlenül attól, hogy a létesítményeink belterületen, külterületen, illetve zártkerten halad-e keresztül. Ezeket a tiltásokat és korlátozásokat kérjük majd a Helyi Építési Szabályzatban is rögzíteni, megjeleníteni. Mivel a biztonsági övezeten belül mindennemű építési tevékenység folytatása tilos, ezért a biztonsági övezettel érintett területek beépítésre szánt területté történő kijelölését / besorolását nem javasoljuk.

A gázipari létesítményeink biztonsági övezetével érintett ingatlanokon történő bármilyen beruházással (pl: kerítésépítés, fatelepítés, lakóépület tervezése, stb.) kapcsolatban, illetve ha a gázipari létesítményeink biztonsági övezet határainak helyszíni kitűzésére lenne szükségük az ingatlantulajdonosoknak, kérjük keressék meg Kápolnásnyéki Területi Központunk (2475 Kápolnásnyék Olajtelep, Tel.: +36-70/938-7912) geodétáit írásban vagy telefonon.

A felülvizsgált településrendezési tervet a hatálybalépése előtt kérjük véleményezés és jóváhagyás céljából Társaságunk részére megküldeni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZRT.
Nyugat-magyarországi
Földgázszállító Régió
Kápolnásnyék



.....
Fatt Gábor
Karbantartás, Kivitelezés
részlegvezető



.....
Paulik Mihály
Geodéta

Kapják: Címzett