



Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Polgármesteri Hivatal
Városi Főépítész

Tata
Kossuth tér 1.
2890

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZPONTI IKTATÓ	
Iktatva	
2010 APR 23.	
Szám	Irattári jel.
XV/13-18/2010	EZFNSK
Előszám:	Előadó:
	Kis Z

Tatabánya, 2010. április 14.
Ikt.sz: EDV-7496-3/2010.
Üi: Fábrián László/Sné

Tárgy: Tata, Halastó – Fényes városrész – Új út – Réti tavak közötti terület szabályozási terve

Hivatkozással a részünkre megküldött dokumentáció alapján, nyilatkozatunkat az alábbiakban adjuk meg.

A szabályozási terület jelenleg a Csever utcával határos szakaszán rendelkezik üzemelő ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózattal. Az érintett területen levő ingatlanok víziközmű ellátását meg kell tervezni. A tervezett ivóvízvezeték kialakításánál törekedni kell a körvezetékes kialakításra. Az új vezeték nyomvonalát úgy kell tervezni, hogy ne út alá kerüljön.

A létesítéssel összefüggésben készítendő egyes tervtípusokat (építési/kiviteli terv, vízjogi létesítési engedélyezési terv stb.) társaságunkkal engedélyeztetni kell.

A tervezendő (közhálózati) közművek nyomvonalát közterületen kell vezetni, ha ez nem lehetséges, akkor biztosítani kell a szolgalmi jog bejegyzést.

A terület ellátásával összefüggésben építendő víziközmű vezetékek tulajdonba/üzemeltetésre történő átadását a kivitelezés megkezdése előtt külön megállapodásban kell rögzíteni.

A terület ellátását szolgáló víziközművek építési, a meglévő hálózaton szükség szerinti átépítésének/kiváltásának költségeit az építetőnek/befektetőnek vagy a terület tulajdonosának kell viselnie.

A víziközművek kivitelezését csak érvényes vízjogi létesítési engedély birtokában lehet megkezdeni.

Közcatornába bevezetni kívánt szennyvizek minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletének egyéb befogadóra vonatkozó határértékeinek. Szennyvízcsatornába csapadékvizet még előtisztítás után sem lehet bevezetni.

A meglévő vezetékek esetleges kiváltását, valamint az új vezetékek üzemelő hálózatra történő rákötési munkáit csak társaságunk végezheti el.

A további véleményezési eljárásban részt kívánunk venni.

Ezen nyilatkozatunk a kiadástól számított egy évig érvényes.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 5.


Dr. Kovács György Zoltán
műszaki vezérigazgató-helyettes


Tóth Mária
vízgazdálkodási vezető

