



Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Polgármesteri Hivatal

Városi Főépítész

Tata
Kossuth tér 1.
2890

Tatabánya, 2009. október 21.
Ikt.sz.: EDV- 28653-3/2009.
Üi: Fábrián László/Sné

2009 OKT 29.	
Szám	210-12/09
Előszáml.	303E3
Előadó	Kiss A.


Tárgy: Tata Építési Szabályzatának módosítása – Déli Ipari Park

A részünkre megküldött dokumentáció alapján, nyilatkozatunkat az alábbiakban adjuk meg.

- Az építési szabályzat módosítás 4.1 pontját javasoljuk kiegészíteni az alábbiakkal.
 - = A tervezendő közhálózati közművek nyomvonalát közterületen kell vezetni, ha ez nem lehetséges, akkor biztosítani kell szolgalmi jog bejegyzést.
- Az építési szabályzat módosítás 4.2 pontját az alábbiakkal javasoljuk kiegészíteni.
 - = A tervezett területen/fogyasztási helyen keletkező szennyvíz minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben foglaltaknak.
- A dokumentáció nem tartalmaz vízellátásra, illetve szennyvízelvezetésre vonatkozó alátámasztó tervet, így azzal kapcsolatban nyilatkozni nem tudunk.
- A terület ellátását szolgáló víziközművek építési, a meglévő hálózatok szükség szerinti átépítésének/kiváltásának költségeit a területen érintett építtetőnek/befektetőnek vagy a terület tulajdonosának kell viselnie.
- Az építési szabályzat módosítását a fentiek figyelembevételével elfogadjuk.
- A további véleményezési eljárásban részt kívánunk venni.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 5.


Dr. Kovács György Zoltán
műszaki vezérigazgató-helyettes


Tóth Mária
vízgazdálkodási vezető

