


2010 JAN 11

**TATABÁNYA VÁROS HIVATÁSOS
ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG**

Tatabánya, Ságvári Endre út 18.

Tel.: (34) 513 - 210, 310 - 555, Fax.: (34) 310 - 555
E-mail: titkarsag@tuzoltosag-tb.hu Internet honlap: www.tuzoltosag-tb.hu



Szám: D/17-69/2009.

Tárgy: Tata Fácános kert Szerkezeti és Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának módosítási ügye.

Ü. i.: Sörös Zoltán tű. fhdgy.

Tel.: 34/513-217, 34/513-219 fax:34/310-964

E-mail: soros@tuzoltosag-tb.hu

Hiv.sz.: XV/228-22/2009.

**Tata Város
Főépítésének
Kiss Zsolt Úr részére!**

Tata

A hivatkozott számon küldött megkeresésében foglaltakat áttanulmányoztam. A tárgyi ügyben tájékoztatom Önt, hogy a Településrendezési terv véleményezésében – a 253/1997. (XII. 27.) Korm. sz. rendelet, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvénnyel kapcsolatban a BM TOP Tűzmegeelőzési Főosztály Vezetője által kiadott 1/1998. számú tájékoztatójában foglaltak szerint – részt kívánok venni.

A terv kialakításával kapcsolatban tájékoztatom Önt és a tervet készítőket, hogy a vonatkozó tűzvédelmi követelményeket – a tűztávolságok kivételével – az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendeletek tartalmazzák. A tűztávolságok a hatályos előírások szerint a tűzvédelmi szakhatóság véleményének figyelembe vételével a Szabályozási Tervek valamint a konkrét építési engedélyezési eljárások során kerülnek meghatározásra.

A tervek készítőinek figyelmét felhívom, hogy a tervezett lakóövezetben az utak szabályozási szélességét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy az ott parkoló autók között el kell férni a nagyobb terjedelmű gépjárműveknek (pl. tűzoltó gépjármű fecskendő, kukás autó, stb.) is. Ezen felül az utak szélességének lehetővé kell tenni azt, hogy a tűzcsapról táplált gépjárműfecskendő mellett még legalább egy forgalmi sáv szélességű út szabadon maradjon. A tervezés több olyan utat is érint, mely a tűzoltóság járműveinek rendszeres vonulási útvonala, így nyomvonaluk, kialakításuk érinti a tűzvédelmi érdekeket.

Tapasztalatom szerint a lakóövezetek fejlődésének megalapozása érdekében a terv készítésénél megfelelő hangsúlyt kell, hogy kapjon az építési telkek oltóvízellátásának hosszú távú megoldása. Az érintett területen jelenleg tűzvédelmi problémát jelent terület megfelelő mennyiségű oltóvíz ellátottsága. Az oltóvíz ellátás elsődleges módja vezetékes vízellátás esetén a föld feletti tűzcsap rendszer. A terv készítése során ezen előírások teljesítésének lehetőségét is biztosítani kell.

T a t a b á n y a, 2010. január 6.

TATABÁNYA VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG KÖZPONTI IKTATÓ	
Erkezett:	
2010 JAN 12	
Tám: XV/4-2/2010	Irányító: E217NS15
Elosztám:	Előadó: Kiss Z.

Janics Csaba tű. alez.
tűzoltóparancsnok megbízásából

Lengyelfi László tű. alez.
tűzmegeelőzési osztályvezető