



# Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

PK-328/10

## Polgármesteri Hivatal Városi Főépítész

Tatabánya, 2010. február 4.

Ikt.sz: EDV-25-3 /2010.

Üi: Fábán László/Sné

Tata  
Kossuth tér 1.  
2890

Tárgy: Tata, Fácános-kert szabályozási tervének módosítása

POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZPONTI IKTÓ	
Érkezett:	
2010 FEBR 15.	
XV/4-11/2010	E217/10
Előszám:	Kisz.

Hivatkozással a részünkre megküldött terv alapján, nyilatkozatunkat az alábbiakban adjuk meg.

A Fácános-kert jelenleg már szabályozott területe ivóvízzel ellátott, szennyvízelvezetése átemelőn keresztül a városi szennyvízhálózatra való csatlakozással megoldott.

A jelen dokumentációval szabályozni tervezett terület rendelkezik a Fekete út mentén üzemelő DN 150 ac. ivóvízvezetékéről egy DN 80 méretű ivóvíz csatlakozási ponttal. A tervezett lakóingatlanok ellátásához a meglévő csatlakozást felül kell vizsgálni, illetve amennyiben szükséges át kell építeni.

A terület szennyvízelvezetése az üzemeltetésünkben lévő Fekete út mellett haladó DN 150 KM PVC nyomott szennyvízvezetékre történő csatlakozással megoldható. Javasoljuk megvizsgálni a területen keletkező szennyvizek meglévő szennyvízátemelőbe történő bevezetésének lehetőségét.

A közcsonnába bevezetni kívánt szennyvizek minőségének meg kell felelni a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletének egyéb befogadóra vonatkozó határértékeinek. A szennyvízcsatornába csapadékvíz még előtisztítás után sem kerülhet.

A szennyvízcsatlakozáshoz szükséges szennyvízátemelőn az ÉDV Zrt. irányítástechnikai rendszerét csak akkor kell kiépíteni, ha át kívánják adni társaságunknak üzemeltetésére.

A tárgy szerinti terület ellátásával összefüggésben tervezendő/építendő (közhálózati) ivóvízvezetékek tulajdonba/üzemeltetésre történő átadását a kivitelezés megkezdése előtt külön megállapodásban kell rögzíteni.

A létesítéssel összefüggésben készítendő egyes tervtípusokat (építési/kivitelei terv, vízjogi létesítési engedélyezési terv, stb.) az ÉDV Zrt.-vel engedélyeztetni kell.

Új vezeték nyomvonalát úgy kell tervezni, hogy az ne kerüljön út alá. A tervezett ivóvízvezetékeknél törekedni kell a körvezetékes kialakításra. A tervezendő (közhálózati) közművek nyomvonalát közterületen kell vezetni, ha ez nem lehetséges úgy biztosítani kell a szolgalmi jog bejegyzést.



A területellátást szolgáló víziközművek építési, a meglévő hálózatok szükség szerinti átépítésének/kiváltásának költségeit a területen érintett építtetőnek/befektetőnek, vagy a terület tulajdonosának kell viselnie.


A területen kiépítendő víziközmű rendszer kivitelezését csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet megkezdeni. A létesítendő új víziközmű vezetékek építési munkáit megelőzően társaságunkat a munkaterület átadás-átvételi eljárásra, a kivitelezés ellenőrzésére, a nyíltárkos bemérésre, a nyomáspróbára és a műszaki átadás-átvételi eljárásra meg kell hívni. A meglévő vezetékek esetleges kiváltási, valamint új vezetékek üzemelő hálózatra történő rákötési munkáit csak a Tatabánya-Tata-BIRV Vízmű Üzemünk végezheti.

A fentiek figyelembevételével a rendezési tervvel szemben kifogásunk nincs.

A további véleményezési eljárásban részt kívánunk venni.

Ezen nyilatkozatunk a kiadástól számított egy évig érvényes.

Északdunántúli Vízmű  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság 5.

  
**Dr. Kovács György Zoltán**  
műszaki vezérigazgató-helyettes

  
**Tóth Mária**  
vízgazdálkodási vezető