



**Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

H-2800 Tatabánya I., Ságvári E. u.18., Web: <http://komarom.katasztrofavedelem.hu>
Tel, fax: (06-34) 512-070 Igazgató, fax: (06-34) 310-817, e-mail: komarommki@katved.hu

MO-476/2010.

KISS ZSOLT Úr
városi főépítész

Tata Város
Önkormányzata

Tata
Kossuth tér 1.

2890

Tisztelt Kiss Zsolt Úr!

A módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése és a módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján **Tata, Új út – Csever árok által határolt terület, valamint Réti tavak – Malom patak által határolt terület szerkezeti terv módosítása és részletes szabályozási terv készítése** ügyében az alábbi szakvéleményt adom:

A tárgyi településrendezési terv módosítása során az alábbiak figyelembe vételét tartom indokoltnak:

- A tervezési területeken a megvalósuló építményekhez a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 5. rész I/5. fejezet 1.1-es pontja többszintes épületek esetén előírja, hogy a tűzoltóság vonulása és működése céljára – ha arról jogszabály másként nem rendelkezik – az építményekhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.
- Az 1996. évi XXXI. törvény 29. § (1) alapján, a településen az oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata.
- Az oltóvíz ellátást a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet előírásainak figyelembe vételével kell kialakítani:

A település és a létesítmény közös vízellátási rendszere esetén a vízvezeték-hálózatot úgy kell méretezni, hogy az a településen a kommunális átlagos, a létesítményben pedig a technológiai víz mellett a meghatározott oltóvízmennyiséget egyidejűleg biztosítsa.

Település, valamint létesítmény létesítése vagy bővítése esetén az oltóvizet az egyes szakaszok használatbavételével egyidejűleg kell biztosítani.

A településen és a létesítményben az oltóvizet is biztosító vízvezeték-hálózat belső átmérőjét az oltóvíz-intenzitás és a kifolyási nyomásigény alapján, valamint a közműrendszer kialakítását figyelembe véve kell méretezni.

Ágvezetékes vízellátás esetén a vezeték legalább NA 100-as, körvezeték esetén pedig legalább NA 80-as legyen.

- A tűzcsapok telepítési helyét a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal egyeztetni kell!
- A településen és a létesítményben – a fenti bekezdés szerinti eltérő méretezésű vízvezeték-hálózat kivételével – az oltóvizet vezetékes vízellátás létesítése esetén föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani.

Tárgy: előzetes véleményezési eljárás
Ügyintéző neve: Literáti Attila tű. fhdgy.
Tel.: 06-34/512-070
Hiv.szám: XV/36/2010.

HIVATALA	
2010. SZEPTEMBER 8.	
Szám: XV/36-5/2010	Ellátott: ELI7WS15
Előzetes:	Kiss Z


- A tűzcsapokat a védendő szabadtéri éghető anyag tároló területétől, építménytől a megközelítési útvonalon mérten 100 m-nél tovább és – a tűzcsapcsoportok kivételével – egymáshoz 5 m-nél közelebb elhelyezni nem szabad.
- A tervezési területekre vonatkozó szabályozási előírások meghatározásakor a módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdései alapján a tüztávolságot a tűzoltóság határozza meg. A tüztávolság meghatározását az illetékességi területtel rendelkező tűzoltóság a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet figyelembevételével határozza meg.
- A településrészen a tűzjelzési lehetőséget biztosítani kell az 1996. évi XXXI. Törvény 5. § (5) bekezdés szerint.

A fenti észrevételeket a módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az 1996. évi XXXI. törvény és a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet előírásai indokolják.

A véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívánunk venni.

Tatabánya, 2010. augusztus 31.

Tisztelettel:


CZIBIK JÓZSEF
 tűzoltó ezredes
 főtanácsos
 igazgató

Készült: 2 példányban

Egy példány: 2 lap

Kapják: 1. Irattár - eredetben
 2. Címzett - eredetben