

JK-2411/10.

Polgármesteri Hivatal
Kiss Zsolt városi főépítész részére

2890 Tata
Kossuth tér 1.

ÖNÖK IKTATÓSZÁMA XV/36/2010.
IKTATÓSZÁM F730-397-2/2010.
ÜGYINTÉZŐ Markó Helga
TÁRGY Tata, szerkezeti és szabályozási tervének tervezett módosítása

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Kiss Zsolt városi főépítész részére	
2010 OKT 14.	
Szám: XV/36-22/2010	Határozat: E217NSH
Előszám:	Előadó: Kiss Zs.

Győr, 2010. október 05.

Tisztelt Főépítész Úr!

Köszönettel vettük megkeresését. Tárgyban küldött XV/36/2010. sz.-ú levele és a mellékelt dokumentáció alapján Tata város önkormányzata (a Képviselő-testület 439/2009./XI.25. sz.-ú határozata alapján) Tata, Új út - Csever árok - Réti tavak - Malom patak által határolt terület szerkezeti és szabályozási tervét módosítja, mely szerint lakó-, különleges és rekreációs besorolású övezetek kialakítását tervezik.

Megkeresésükre az alábbi előzetes tájékoztatást adjuk.

Az 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (2) b. pontja alapján elkészített (módosított) rendezési terv ill. annak kötelező alátámasztó szakági munkarészét kérjük Társaságunk részére megküldeni, amelynek véleményezésével kívánunk a településszerkezeti terv készítésének (módosításának) eljárásában részt venni.

Az üzemelő gázelosztóhálózat helyszínrajzai a Tatabányai Üzemegységen megtalálhatók, amelyet tervtári egyeztetés keretében készséggel a rendelkezésükre bocsátjuk.


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fejlesztési területen kialakításra kerülő ingatlanok földgázellátását közterületi csatlakozással kell biztosítani. A telekalakítás során az üzemelő létesítmények (és tartozékaik) nyomvonalának és biztonsági övezetében előírt korlátozások figyelembe vétele szükséges.

A földgázellátás műszaki gazdasági feltételeiről csak a gázigények realizálódásakor, a végleges beépítés (érvényes településrendezési terv, településszerkezeti ill. szabályozási terv és alátámasztó gázszakági munkarészének) ismeretében tudunk nyilatkozni.

További tájékoztatásként közöljük, hogy a 253/1997.(XII.20.) Korm. Rendelet 5.§ (1.) pontja alapján a Magyar Bányászati Hivatal területileg illetékes bányakapitányságát is be kell vonni a véleményezési eljárásba.

Tisztelettel:

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10.


Berkes Gábor
gázhálózat karbantartási
és üzemeltetési ov.


Fábián János
kirendeltség-vezető

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Elosztás: 1 pld T. Címzett
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 pld Győri Kirendeltség

HÁLÓZATI IGAZGATÓSÁG
Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály

9027 Győr, Puskás T. u. 37.
Telefon: 06 96 503 100 Fax: 06 96 503 190

www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu