



ÉRKEZETT

2012 ÁPR 19.

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Polgármesteri Hivatal

Tata
Kossuth tér 1.
2890

2012 APR 20.

Tatabánya, 2012. április 13.
Ikt. sz.: EDV-6761-3/2012.
Üi.: Fábíán László

2012 APR 23.

XV/8-20/2012 ELIENS
Kiráti

Tárgy: Tata, Kakas utcai GKSZ-HF jelű övezet szabályozás módosítása

Hivatkozással a részünkre megküldött dokumentáció alapján nyilatkozatunkat az alábbiakban adjuk meg.

A szabályozási terv módosításával érintett területen, a 8139. sz. út (0151/1 hrsz.) mentén húzódik Mocsa és Naszály települések vízellátását biztosító DN 250 PE ivóvíz távvezeték. A vezeték nyomvonalától 3-3 m-es védősávban építmény építése, illetve mély gyökérzetű fa ültetése tilos. A vezeték nyomvonalának megközelíthetőségét folyamatosan biztosítani kell.

Az érintett területen található szennyvízcsatornát - a 0149/5 hrsz.-ú ingatlan ellátó vezetéke - nem társaságunk üzemelteti.

A szabályozással érintett terület fejlesztésére készülő egyes tervtípusokat (építési/kiviteli terv, vízjogi létesítési engedélyezési terv, stb.) az EDV Zrt.-vel engedélyeztetni kell. A terület ellátást szolgáló vízi közművek építési, a meglévő hálózatok szükség szerinti átépítésének/kiváltásának költségeit a területen érintett építtetőnek/befektetőnek vagy a terület tulajdonosának kell viselnie. A területen tervezett ingatlanok ivóvízellátását, illetve szennyvízelvezetését meg kell terveztetni. A tervezett ivóvíz vezetékeknél törekedni kell a körvezetékes kialakításra.

A tervezendő közművek nyomvonalát közterületen kell vezetni, ha ez nem lehetséges úgy biztosítani kell a szolgalmi jog bejegyzést.

A közcsonnába bevezetni kívánt szennyvizek minőségének meg kell felelni a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletének egyéb befogadóra vonatkozó határértékeinek. Szennyvízcsatornába csapadékvíz még előtisztítás után sem vezethető be.

A fentiek figyelembevételével szabályozási terv módosításához hozzájárulunk. A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánunk venni. Ezen nyilatkozatunk a kiadástól számított egy évig érvényes.

Simon Ferenc
általános és műszaki
vezérigazgató-helyettes

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2.

Tóth Mária
szolgáltatás-környezetvédelem
vezető

