



## Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

### Polgármesteri Hivatal Városi Főépítész

Tata  
Kossuth tér 1.  
2890

Tárgy: Tata Építési Szabályzatának módosítása

Tatabánya, 2009. november 10.  
Ikt.sz: EDV-29851-5/2009.  
Üi: Fábrián László/Sné

2009. NOV 16.

XV/202-3229

34113

Kia 4

Hivatkozással a XV/210-4/2009. számú levelükkel megküldött dokumentáció alapján, nyilatkozatunkat az alábbiakban adjuk meg.

Az érintett területen társaságunk ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózatot üzemeltet, melyekről az aktuális szakági helyszínrajzok másolatait a helyszíni egyeztetés során az Önkormányzat részére átadtunk.

A Kossuth téren valamennyi ingatlan ivóvíz- és szennyvízcsatorna ellátása biztosított, illetve biztosítható. Társaságunk kapacitásbővítést nem tervez, a meglévő víziközművek biztosítani tudják a jelenlegi és felújítás utáni igényeket.

A tervezéssel érintett területen, amennyiben a tér felújítása megvalósul, az alábbi helyeken szükséges a meglévő közművezetékek kiváltása.


- Kossuth tér, Komáromi út és Kocsi út közötti szakaszán a DN 150 ac. ivóvízvezeték (kb. 100 m), valamint a DN 400 ac. szennyvízcsatorna (kb. 100 m) cseréje azonos átmérőjű műanyag vezetékekre.
- Kossuth tér 1. sz. és a Bercsényi u. 1. sz. közötti szakaszon a DN 100 ac. ivóvízvezeték cseréje DN 150 átmérőjű műanyag vezetékekre (kb. 45 m).

Társaságunk a fenti vezetékek kiváltását a tér tervezett felújítása előtt kívánja elvégezni, amennyiben a kivitelezés időpontjáról társaságunkat időben értesítik és a vezetékkiváltás pénzügyi forrása rendelkezésre áll.

A tér felújítása során érintett ivóvíz- illetve szennyvízcsatorna akna fedlapokat a burkolatszintre kell emelni.

A további véleményezési eljárásban részt kívánunk venni.

Északdunántúli Vízmű  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság b.

  
**Dr. Kovács György Zoltán**  
műszaki vezérigazgató-helyettes

1069  
**Tóth Mária**  
vízgazdálkodási vezető

