



Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Polgármesteri Hivatal
Városi Főépítész

Tata
Kossuth tér 1.
2890

Tatabánya, 2011. március 29.
Iktatószám: EDV-5045-3/2011.
Ügyintézőnk: Fábíán László

Tárgy: Tata, Május 1. úti körforgalom és környezete

A részünkre megküldött szabályozási terv alapján, nyilatkozatunkat az alábbiakban adjuk meg.

A szabályozási terv módosításával érintett területen, a társaságunk üzemeltetésében lévő ivóvíz-, illetve szennyvízcsatorna közművezetékek húzódnak.

Az Úthálózat Mérnök Iroda Kft., Tata, Május 1. úti körforgalmú csomópont fejlesztés engedélyezési és kiviteli tervére kiadott TŰ-2272-1/2008 iktatószámú közműnyilatkozatban foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

A Bajcsy Zsilinszky és a Tímár utca közötti területen lévő ingatlanok jelenleg meglévő közműcsatlakozásait, a terület átépítése esetén felül kell vizsgálni, és az új funkciónak megfelelő ivóvízellátást, illetve szennyvízelvezetését meg kell terveztetni, valamint át kell építeni. A létesítéssel összefüggésben készítendő egyes tervtípusokat (építési/kiviteli terv, vízjogi létesítési engedélyezési terv, stb.) társaságunkkal engedélyeztetni kell. A szennyvízcsatornába csapadékvíz még előtisztítás után sem vezethető be.

A terület ellátását szolgáló víziközművek építésének, a meglévő hálózatok szükség szerinti átépítésének/kiváltásának költségeit a területen érintett építtetőnek/befektetőnek, vagy a terület tulajdonosának kell viselnie.

A tervezett fasorok telepítéséhez az ivóvíz nyomóvezetékektől legalább 2 m védőtávolság megléte esetén járulunk hozzá.

A további véleményezési eljárásban részt kívánunk venni.



Simon Ferenc
általános és műszaki
vezérigazgató-helyettes

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2.

Tóth Mária
vízgazdálkodás vezető
2011 APR 04.

XV/5-13/2011
E2FN
Kish.

