



**Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

H-2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel.: (34) 513-210, 310-555 Fax: (34) 310-964

Ügyiratszám: 386-2/2012/TKSZH.

Tárgy: A Tata, „Naplókert utca és Móricz Zsigmond tér” Szerkezeti és Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának vélemény-nyilvánítási ügye.

Hiv. szám: (Hatóság): XV/1-5/2012.

Ügyintéző: Sörös Zoltán tű.örgy.

Telefonszám: 34/513-217, fax: 34/310-964

e-mail: tatabanya.kk@katved.gov.hu

**Tata Város
Főépítésznének
Kiss Zsolt Úr részére!**

Tata

A hivatkozott számon küldött megkeresésében foglaltakat áttanulmányoztam. A tárgyi ügyben tájékoztatom Önt, hogy a Településrendezési terv véleményezésében – a 253/1997. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvénnyel kapcsolatban az alábbiakat kívánom közölni.

A terv kialakításával kapcsolatban tájékoztatom Önt és a tervet készítőket, hogy a vonatkozó tűzvédelmi követelményeket – a tűztávolságok kivételével – az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendeletek tartalmazzák. A tűztávolságok a hatályos előírások szerint a tűzvédelmi szakhatóság véleményének figyelembe vételével a Szabályozási Tervek valamint a konkrét építési engedélyezési eljárások során kerülnek meghatározásra.

A tervek készítőinek figyelmét felhívom, hogy a tervezett övezetben az utak szabályozási szélességét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy az ott parkoló autók között el kell férni a nagyobb terjedelmű gépjárműveknek (pl. tűzoltó gépjármű fecskendő, kukás autó, stb.) is. Ezen felül az utak szélességének lehetővé kell tenni azt, hogy a tűzcsapról táplált gépjárműfecskendő mellett még legalább egy forgalmi sáv szélességű út szabadon maradjon.

Az övezetek fejlődésének megalapozása érdekében a terv készítésénél megfelelő hangsúlyt kell, hogy kapjon az építési telkek oltóvízellátásának hosszú távú megoldása. Az oltóvíz ellátás elsődleges módja, vezetékes vízellátás esetén, a föld feletti tűzcsap rendszer. A terv készítése során ezen előírások teljesítésének lehetőségét is biztosítani kell.

Tatabánya, 2012. május 8.

Kétkő Balázs
tűzoltó alezredes
kirendeltségvezető

Készült: 2 pld.
1 példány: 2 oldal

Kapja: 1. Tata Város Jegyzője
2. Irattár.

Gépelte: Sörös Zoltán tű.örgy.
Irattár: