



Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Polgármesteri Hivatal

Tata
Kossuth tér 1
2890

Tatabánya, 2012. május 23.
Ikt. sz.: EDV-8983-3/2012.
Üi.: Fábián László

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖZPOLGÁRTISZTISÁGI IRODA
Ikt. sz.:
2012 JÚN 05.
XV/1-17/2012 E217NS
Lőszám: Igado: Kén 2.

Tárgy: Tatabánya, „Bánhida, Kossuth-kert” TSZT, SZT és HÉSZ részmódosítása

Hivatkozással a részünkre megküldött dokumentáció alapján nyilatkozatunkat az alábbiakban adjuk meg.

A szabályozási terv által határolt területen található a Tata vízellátását biztosító víztornyot kiszolgáló töltő vezeték, az ipari parkot kiszolgáló vezeték, illetve a városi vízellátást biztosító vízvezeték hálózat egy-egy szakasza.

A Naplókert utcában halad a DN 400 ac. töltővezeték, a DN 200 KM-PVC ipar parkot ellátó vezeték és a DN 100 KM-PVC városi vízvezeték. Javasoljuk, hogy a tervezett ingatlanok vízellátását a DN 100 KM-PVC vezetékre történő csatlakozással megoldani. A tervezett ivóvíz vezetékeknél törekedni kell a körvezetékes kialakításra.

Az EDV-23993-3/2011 számon kiadott nyilatkozatunkban foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

A további véleményezési eljárásban is részt kívánunk venni.

Simon Ferenc
általános és műszaki
vezérigazgató-helyettes

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2.

Tóth Mária
szolgáltatás-környezetvédelem
vezető

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Szám:	
Érkezett:	2012 MÁJ 30.
Csatol:	Ea
Tárgy:	

