


PK-2883/2011.

TATABÁNYA VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

Tatabánya, Ságvári Endre út 18.

Tel.: (34) 513 - 210, 310 - 555, Fax.: (34) 310 - 555
E-mail: titkarsag@tuzoltosag-tb.hu Internet honlap: www.tuzoltosag-tb.hu



Szám: D/16-47/2011.

Tárgy: A Tata, „Naplókert utcai gazdasági kereskedelmi-szolgáltató övezet és Móricz Zsigmond tér” Szerkezeti, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának véleménynyilvánítási ügye.

Ü.i.: Sörös Zoltán tű. szds.

Tel.: 34/513-217, 34/513-219 fax:34/310-964

E-mail: soros@tuzoltosag-tb.hu

Hiv.sz.: XV/25-2/2011.

Tata Város
Főépítésének
Kiss Zsolt Úr részére!

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
KÖZPONT	
2011 DEC 12	
XV/25-2/2011	E217NS
Előadó:	Kinfi

Tata

A hivatkozott számon küldött megkeresésében foglaltakat áttanulmányoztam. A tárgyi ügyben tájékoztatom Önt, hogy a Településrendezési terv véleményezésében – a 253/1997. (XII. 27.) Korm. sz. rendelet, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvénnyel kapcsolatban a BM TOP Tűzmegeelőzési Főosztály Vezetője által kiadott 1/1998. számú tájékoztatójában foglaltak szerint – részt kívánok venni.

A terv kialakításával kapcsolatban tájékoztatom Önt és a tervet készítőket, hogy a vonatkozó tűzvédelmi követelményeket – a tűztávolságok kivételével – az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendeletek tartalmazzák. A tűztávolságok a hatályos előírások szerint a tűzvédelmi szakhatóság véleményének figyelembe vételével a Szabályozási Tervek valamint a konkrét építési engedélyezési eljárások során kerülnek meghatározásra.

A tervek készítőinek figyelmét felhívom, hogy a tervezett övezetben az utak szabályozási szélességét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy az ott parkoló autók között el kell férni a nagyobb terjedelmű gépjárműveknek (pl. tűzoltó gépjármű fecskendő, kukás autó, stb.) is. Ezen felül az utak szélességének lehetővé kell tenni azt, hogy a tűzcsapról táplált gépjárműfecskendő mellett még legalább egy forgalmi sáv szélességű út szabadon maradjon. A tervezés több olyan utat is érint, mely a tűzoltóság járműveinek rendszeres vonulási útvonala, így nyomvonaluk, fordulósugaruk, kialakításuk érinti a tűzvédelmi érdekeket.

Tapasztalatom szerint az övezetek fejlődésének megalapozása érdekében a terv készítésénél megfelelő hangsúlyt kell, hogy kapjon az építési telkek oltóvízellátásának hosszú távú megoldása. Az érintett területen jelenleg tűzvédelmi problémát jelent terület megfelelő mennyiségű oltóvíz ellátottsága. Az oltóvíz ellátás elsődleges módja vezetékes vízellátás esetén a föld feletti tűzcsap rendszer. A terv készítése során ezen előírások teljesítésének lehetőségét is biztosítani kell.

T a t a b á n y a, 2011. december 6.

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Szám:	
Érkezett: 2011 DEC 07.	
Csatolt:	Ea:
Tárgy:	

