



**Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság**

9021 Győr, Árpád út 28-32.

Levélcím: 9002 Győr, Pf.: 101.

Telefon: (36) (96) 500-000

Telefax: (36) (96) 315-342

Internet-cím: <http://www.edukovizig.hu/>

MÁK: 100 33001-01712027



Ügyiratszám: 942/2010

Hivatkozási szám:
XV/25-2/2011

Tárgy: Előzetes vélemény-nyilvánítási kérelem Tata szerkezeti és szabályozási tervének módosításáról – Naplókert utcai gazdasági kereskedelmi-szolgáltató övezet és Móricz Zsigmond tér


Előadó: Horváth Ádám

Melléklet:

Tata Város Polgármesteri Hivatala
Kiss Zolt
városi főépítész

Tata
Kossuth tér 1.
2890

Tisztelt Főépítész Úr!



Az előzetes véleményezési eljárásban Igazgatóságunk részére megküldött „Előzetes vélemény-nyilvánítási kérelem Tata szerkezeti és szabályozási tervének módosításáról – Naplókert utcai gazdasági kereskedelmi-szolgáltató övezet és Móricz Zsigmond tér” tárgyú levelét és mellékleteit igazgatóságunk áttekintette és azzal kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük:

Az érintett területen Igazgatóságunk kezelésében lévő vízfolyás, tó vagy egyéb vízrendezési létesítmény nem található.

Tata város területén elválasztott rendszerű csatornahálózat üzemel, ez azt jelenti, hogy a csapadékvizek külön kerülnek levezetésre a szennyvizektől. A Tata városi meglévő csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetője az Önkormányzat.

A város közműves szennyvízelvezetéssel is rendelkezik, az elvezetett szennyvizek tisztítása a 6000 m³/nap max. kapacitású tatabányai szennyvíztisztító telepen történik. A szennyvíztisztító telep üzemeltetője az ÉDV Zrt. (2800 Tatabánya, Sárberk 100.). A meglévő szennyvízelvezető rendszer bővítése, illetve a szabályozási terv módosítása során az érintett területről érkező többlet szennyvíznek a tatabányai szennyvíztisztító telepen történő elhelyezése az üzemeltető szervezet jóváhagyása mellett szükséges.

Tata város közműves ivóvízellátását a Tatabánya-i Regionális vízműrendszer biztosítja. A vízellátó rendszer és a helyi vízelosztó hálózat üzemeltetője szintén az ÉDV Zrt. A település fejlesztéséből adódó többlet vízigények kiszolgálását az üzemeltető szervezettel egyeztetni szükséges.

Tárgyi, szerkezeti és szabályozási terv módosítással érintett Tata, Naplókert u. és Móricz Zs. tér által határolt tömb a tatai sérülékeny földtani környezetben elhelyezkedő üzemelő vízbázis számításokkal igazolt és 16272-5/2005. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőterületén helyezkedik el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezési munkák során figyelembe kell venni a 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendelet 5. számú mellékletében foglaltakat.

Tárgyi szerkezeti és szabályozási terv módosítással kapcsolatos véleményezési eljárás további szakaszában Igazgatóságunk részt kíván venni, mivel a tervezési terület kijelölt hidrogeológiai védőterületén helyezkedik el.

Győr, 2011. december 14.

Tisztelettel:

Janák Emil
igazgató

