



**Komárom-Esztergom Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

**Megelőzési Osztály**

H-2800 Tatabánya I., Ságvári E. u.18.

Tel, fax: (06-34)511-350 Igazgató: (06-34)310-817, e-mail: komarommki@katved.hu



505-93/2005.

Tárgy: Szakvélemény  
Ügyintéző: Ficza András tű. hdgy.  
Telefonszám: 34/511-350  
Hiv.sz.: XV-291/2005

**KISS ZSOLT Úr**  
városi főépítész

**Tata Város**  
Polgármesteri Hivatal

**Tata**  
Kossuth tér 1.

**2890**

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZPONTI IKTATÓ	
Érkezett: <i>do.</i>	
2005 JAN 10.	
Szám: <i>XV-204-3</i>	Irártári jel: <i>343E3</i>
Eloszáni	Eltérítő: <i>Kiss</i>

**Tisztelt Kiss Zsolt Úr!**

Tájékoztatom, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére **Tata, Május 1. út - Keszthelyi út - Új út - Oroszlányi út által határolt tömb részletes szabályozása** tárgyában megküldött dokumentációt áttanulmányoztam.

A 253/1997.(XII.20.) sz. Kormányrendelet és a vonatkozó jogszabályok alapján a módosítás során az alábbi előírásokat kérem figyelembe venni:

1. A településrészen az oltóvizet is biztosító vízvezeték hálózat átmérőjét az oltóvíz intenzitás és a kifolyási nyomásigény alapján, valamint a közműrendszer kialakítását figyelembe véve kell méretezni, a jogszabályban megadottak szerint. Figyelembe kell venni a területen létesítendő beruházások oltóvízellátásához szükséges vízmennyiséget. Ezen helyeken törekedni kell, hogy az oltóvízhálózat átmérője biztosítsa az előzőekben leírt követelményeket.
2. A település és a létesítmény(ek) közös vízellátási rendszere esetén a vízvezeték hálózatot úgy kell méretezni, hogy a településen a kommunális átlagos, a létesítményben pedig a technológiai víz mellett a meghatározott oltóvíz-mennyiséget egyidejűleg biztosítsa.
3. Az újonnan létesítendő vízvezeték hálózatról a tűzi víz kivételét földfeletti tűzcsapokkal kell biztosítani.
4. A tűzcsapokat a védendő épülettől (szabadtéri tárolótól, stb.) a megközelítési útvonalon mérten 100 méternél távolabb elhelyezni nem szabad.
5. A tűzcsapoknál a tűzoltógépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon. Olyan

utcák esetében, amely egyirányú ill. zsákutca, ott gépjárműfordulókat kell kialakítani. A fordulási sugarat úgy kell tervezni, hogy a tűzoltógépjárművek számára a közlekedés biztosítva legyen.

6. A tervezett beruházások ismeretében a felvonulási és megközelítési útvonalak valamint az oltóvíz és tűzcsapok helyének meghatározásához a Tatabányai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnoksággal egyeztetni kell.
7. A lakó- és ipari övezeteknél a tűzjelzési lehetőséget biztosítani kell.

Tájékoztatom, hogy a tárgyi területre készülő településrendezési terv módosításának véleményezésében részt kívánunk venni.

Tatabánya, 2006. január 3.

Tisztelettel:



**CZIBIK JÓZSEF**  
tűzoltó ezredes  
főtanácsos  
igazgató

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Szám: <i>XV-291/2005</i>	
Érkezett: <i>2006 JAN 05</i>	
Előadó:	
Hely:	