

TATABÁNYA VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

Tatabánya, Ságvári Endre út 18.

Tel.: (34) 513 - 210, 310 - 555. Fax.: (34) 310 - 555
E-mail: mail@tuzoltosag-tb.hu Internet honlap: www.tuzoltosag-tb.hu



Szám: D-59/24/2005.

Tárgy: Előzetes vélemény-nyilvánítás Tata, Május 1. u. –Keszthelyi u. – Új u.- Oroszlányi u. által határolt tömb részletes szabályozási tervének

F. Dévény
2006 JAN 18

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÜGYÉBEN	
Üi.: Sörös Zoltán tű. hdgy.	
Hiv. sz.: XV-291/2005. 35.	
2006 JAN 17.	
Szám: XV-204-11/06	Traktári jel:
Előszám:	Előadó: Kiss Zolt

**Tata Város
Főépítészének
Kiss Zsolt részére!**

Tata

A hivatkozott számon küldött megkeresésében foglaltakat áttanulmányoztam. A tárgyi ügyben feltett kérdésére tájékoztatom Önt, hogy a Településrendezési terv véleményezésében – az 1997. évi LXXVIII. törvénnyel kapcsolatban a BM TOP Tűz-megelőzési Főosztály Vezetője által kiadott 1/1998. számú tájékoztatójában foglaltak szerint – részt kívánok venni.

A terv kialakításával kapcsolatban tájékoztatom Önt és a tervet készítőket, hogy a vonatkozó tűzvédelmi követelményeket az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendeletek tartalmazzák.

A Tata, Május 1. út. –Keszthelyi út. – Új út. - Oroszlányi út. által határolt tömb részletes szabályozási tervének kiadásával kapcsolatban tűzvédelmi szempontból az alábbi észrevételeket teszem:

A fejlesztési tervekben szereplő megmaradó, illetve az újonnan építendő építményektől a megközelítési útvonalon mérve 100 m-en belül olyan számú és kapacitású földfeletti tűzcsapot kell telepíteni, melyről a megengedett beépítettség mellett a mértékadó tűzszakaszok által igényelt oltóvíz egyidejűleg biztosítható. A fejlesztési tervekben olyan nagy tűzvízigényű beruházások is szerepelnek, melyek megfelelő tűzvíz ellátásának érdekében a vízhálózat nagymértékű módosítását is célszerű előirányozni. Javaslatomat 26/2005. (V. 28.) BM rendelettel módosított 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) 49. § (1) bekezdés, továbbá a 49. § (3), valamint a 49. § (5) bekezdésének alapján teszem.

T a t a b á n y a, 2006. január 9.

Molnár Antal tű. ezds.
tűzoltóparancsnok megbízásából

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Szám: XV-204	
Érkezett: 2006 JAN 13.	
Csatol: Ea. KZS	
Tárgy:	



Lengyel László tű. alez.
tűzmelegelőzési osztályvezető