

2006 MAJ 17

TATABÁNYA VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

Tatabánya, Ságvári Endre út 18.

Tel.: (34) 513 - 210, 310 - 555. Fax.: (34) 310 - 555
E-mail: titkarsag@tuzoltosag-tb.hu Internet honlap: www.tuzoltosag-tb.hu



Szám: D-30/11/2006.

Tárgy: Tata Május 1. út – Keszthelyi út - Új út – Malom patak által határolt terület Szabályozási Tervének ügye

Üi.: Lengyelfi László tü. alez.

Hiv. sz.: XV-204/2006.

**Tata Város
Főépítésének
Kiss Zsolt részére!**

Tata

Értesítem, hogy a tárgyi ügyben küldött megkeresésében foglaltakat a 253/1997. (XII. 27.) Korm. sz. rendelet, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvénnyel kapcsolatban a BM TOP Tűzmegeelőzési Főosztály Vezetője által kiadott 1/1998. számú tájékoztatójában foglaltak szerint áttanulmányoztam.

A Település szabályozási tervének kiadásával kapcsolatban tűzvédelmi szempontból az alábbi észrevételt teszem:

-A terv nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a tervezett ingatlanokon álló illetve ezeken elhelyezendő építményektől a megközelítési útvonalon mérve 100 m-en belül található-e olyan számú és kapacitású tűzcsap, melyről a megengedett beépítettség mellett a mértékadó tűzszakaszok által igényelt oltóvíz egyidejűleg biztosítható. A saját vizsgálatom szerint a terv szerinti állapotban e jogszabályi kritérium nem teljesül. Ezért a Váralja u. folytatásánál tervezett vízhálózat fejlesztésénél a tervben jelölt alternatívák közül a DN 200-as új vízvezeték létesítését célszerű előírni.

Kérem észrevételeimet a terv elfogadásánál a többszörösen módosított 2004. évi CXL. sz. törvény 44-45. §-a szerint figyelembe venni.

T a t a b á n y a, 2006. május 15.

Molnár Antal tü. ezds.
tűzoltóparancsnok megbízásából

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Szám:	XV-204/06.
Érkezett:	2006 MAJ 19.
Üsület:	Ea. KZ
Tárgy:	



Lengyelfi László tü. alez.
tűzmegeelőzési osztályvezető