


2006. máj. *Földművelés*



**Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság**

9021 Győr, Árpád út 28-32.

Levélcím: 9002 Győr, Pf.: 101.

Telefon: (36) (96) 500-000

Telefax: (36) (96) 315-342

Internet-cím: <http://www.edukovizig.hu/>

MÁK: 100 33001-01712027



Ügyiratszám: 21829/2006.

Előadó: Dr. Jeney Árpádné /Vné Zs.Á.

Hivatkozási szám:

Üint:

Tárgy: Tata, Május 1.út-Új út-

Malom-patak által határolt terület
szabályozási terve - vélemény

Polgármesteri Hivatal

TATA

Kossuth tér 1.

2890.

Tisztelt Cím!

TATA VÁR, OS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZPONTI IKTATÓ	
Erkezett: 191.	
2006. máj. 25.	
Szám: XV-204-35/06	Irattári jel:
Eloszám:	Előadó: Kiss Zs.

Tata, Május 1. út – Keszthelyi út- Új út -Malom patak által határolt terület szabályozási tervéhez az alábbi szakmai állásfoglalást adjuk:

A csapadékvíz elvezetés, amennyiben a vízbevezetés felszíni vízfolyásba történik vízjogi engedély alapján valószínűsíthető meg. A vizek megnevezett befogadója a Csever-árok és az Által-ér.

A csapadékvíz elvezetés fejezet nem utal a Ben-For Mélyépterv Mérnöki Iroda Kft. által készített engedélyezési tervben (Tsz. 2-10/2005) foglaltakra, a két tervet összhangba kell hozni. Az Által-ér árvízi levezető képességének biztosítása miatt meg kell határozni a bevezetendő csapadékvíz mennyiségét, mert szélsőséges esetben az is lehet, hogy a teljes vízmennyiség károkozás-mentesen nem bevezethető. Jelenleg az Által-ér rekonstrukciója folyamatban van, így plusz vízbevezetés csak a munkák befejezése után lehetséges.

A Csever-árok áthelyezése elviekben lehetséges, de ez szintén vízjogi létesítési engedélyköteles eljárás, melyet a tulajdonosnak (kezelőnek) kell majd kezdeményezni. A kiváltásra kerülő szakaszon vízmérő hely van, melynek kiváltását is meg kell oldani.

A dokumentáció 38. oldal „Csapadékvíz vízelvezetés, árvízvédelem” fejezet második bekezdésében tévesen szerepel a „szomódi halastavak” (valószínűleg Ferencmajori halastavakra gondol a tervező).

Az engedélyezési eljárás többi szakaszában is részt kívánunk venni, valamint a csapadékvízbevezetés ügyében konzultációs lehetőséget javaslunk a tervező számára előzetes egyeztetés után.

A tervdokumentáció egyebekben figyelembe vette a 4937/2005. számon adott állásfoglalásunkat.

A további eljárásokban részt kívánunk venni.

Győr, 2006. 05. 04.

Tisztelettel:


/ Mohácsiné Simon Gabriella
osztályvezető, főtanácsos



TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Szám:	XV-204/2006
Érkezett:	2006. MÁJ. 24.
Csatol:	Ea. kzs
Tárgy:	