


2011 APR 22

# TATABÁNYA VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

Tatabánya, Ságvári Endre út 18.

Tel.: (34) 513 - 210, 310 - 555, Fax.: (34) 310 - 555  
E-mail: titkarsag@tuzoltosag-tb.hu Internet honlap: www.tuzoltosag-tb.hu



**Szám:** D/16-19/2011.

**Tárgy:** A Tata, „Fényes fürdő és környéke” Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának vélemény-nyilvánítási ügye.

**Ü.i.:** Sörös Zoltán tű. szds.

**Tel.:** 34/513-217, 34/513-219 fax:34/310-964

**E-mail:** soros@tuzoltosag-tb.hu

**Hív. sz.:** XV/10/2011.

**Tata Város  
Főépítésének  
Kiss Zsolt Úr részére!**

## Tata

A hivatkozott számon küldött megkeresésében foglaltakat áttanulmányoztam. A tárgyi ügyben tájékoztatom Önt, hogy a Településrendezési terv véleményezésében – a 253/1997. (XII. 27.) Korm. sz. rendelet, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvénnyel kapcsolatban a BM TOP Tűzmegeelőzési Főosztály Vezetője által kiadott 1/1998. számú tájékoztatójában foglaltak szerint – részt kívánok venni.

A terv kialakításával kapcsolatban tájékoztatom Önt és a tervet készítőket, hogy a vonatkozó tűzvédelmi követelményeket – a tűztávolságok kivételével – az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendeletek tartalmazzák. A tűztávolságok a hatályos előírások szerint a tűzvédelmi szakhatóság véleményének figyelembe vételével a Szabályozási Tervek valamint a konkrét építési engedélyezési eljárások során kerülnek meghatározásra.

A tervek készítőinek figyelmét felhívom, hogy a tervezett övezetben az utak szabályozási szélességét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy az ott parkoló autók között el kell férni a nagyobb terjedelmű gépjárműveknek (pl. tűzoltó gépjármű fecskendő, kukás autó, stb.) is. Ezen felül az utak szélességének lehetővé kell tenni azt, hogy a tűzcsapról táplált gépjárműfecskendő mellett még legalább egy forgalmi sáv szélességű út szabadon maradjon. Az építendő hidak teherbírásának megválasztásánál figyelembe kell venni a Tatabánya Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál rendszeresített gépjárműfecskendők súlyát. A szakutcák végén olyan fordulót kell kialakítani, mely lehetővé teszi a nagyobb terjedelmű gépjárműveknek (pl. tűzoltó gépjármű fecskendő, kukás autó, stb.) megfordulását is. A tervezés több olyan utat is érint, mely a tűzoltóság járműveinek rendszeres vonulási útvonala, így nyomvonaluk, fordulósugaruk, kialakításuk érinti a tűzvédelmi érdekeket.

Tapasztalatom szerint az övezetek fejlődésének megalapozása érdekében a terv készítésénél megfelelő hangsúlyt kell, hogy kapjon az építési telkek oltóvízellátásának hosszú távú megoldása. Az érintett területen jelenleg tűzvédelmi problémát jelent terület megfelelő mennyiségű oltóvíz ellátottsága. Az oltóvíz ellátás elsődleges módja vezetékes vízellátás esetén a föld feletti tűzcsap rendszer. A terv készítése során ezen előírások teljesítésének lehetőségét is biztosítani kell.

T a t a b á n y a, 2011. április 19.

**Janics Csaba tű. ezds.**  
tűzoltóparancsnok

2011 APR 26.  
XV/10-18/2011 E217050  
Kiss Zs