

2009 AUG 10. PK-136/2009



Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Polgármesteri Hivatal

Városi Főépítész

Tata
Kossuth tér 1.
2890

Tatabánya, 2009. augusztus 5.
Ikt.sz: EDV-21735-2 /2009.
Üi: Fábrián L./Sné

| | |
|---|--------|
| TATABÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ | |
| Érkezett: | |
| 2009 AUG 12. | |
| Előadó: | 343 ES |
| Előadó: | Kis-4 |

Tárgy: Tata, Remeteség, Old Lake Golf Club szabályozási terv módosítása

A részünkre megküldött dokumentáció alapján, nyilatkozatunkat az alábbiakban adjuk meg.

Tata, Old Lak Club szabályozási tervére a V-3136-3/2008. szám alatt adtuk meg nyilatkozatunkat, melyben foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

A várható 15 m³/nap többlet szociális vízigény a meglévő vízbekötésen biztosítható.

A szennyvíz elvezetésének szolgáltatási pontja a Tata, Boróka u. 10. szám előtt lévő DN 500 beton tisztítóakna.

Az ingatlan ivóvíz- illetve szennyvízhálózatra történő csatlakoztatásának módosításáról a 38/1995. Kormányrendeletben meghatározott tartalmú tervet kell készíttetni, melyet üzemünknek jóváhagyásra be kell nyújtani.

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánunk venni.

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 5.


Dr. Kovács György Zoltán
műszaki vezérigazgató-helyettes


Palotás József
szennyvízgazdálkodási vezető

