



Égáz-Dégáz

FÖLDGÁZELOSZTÓ

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZPONTI IKTATÓ	
Érkezett:	
2008 SZEPT 17.	
Szám: XV-219-7/08	Iratl. szám: 343E3
Előszám:	Elo. szám: Kiss Zsolt

Polgármesteri Hivatal
Kiss Zsolt
városi főépítés úr részére

2890 Tata
Kossuth tér 1.

Egáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

GYŐRI KIRENDELTSÉG

Tatabányai Üzemegység

2800 Tatabánya
Eötvös út 11.

telefon 06 34 513 513
fax 06 34 513 570

SZÉKHELY

9027 Győr
Puskás T. út 37.

telefon 06 96 503 100
fax 06 96 315 004

www.egaz-degaz-elosztó.hu

ÖNÖK IKTATÓSZÁMA

IKTATÓSZÁM F713-5763-2/2008.K.

ÜGYINTÉZŐ Marton Zsolt

TÁRGY Tata, Old Lake Golf területén szabályozási terv módosítása

Tatabánya, 2008. szeptember 11.

Tisztelt Főépítész Úr!

Tárgyban hozzánk küldött megkeresést köszönettel megkaptuk.
A golfclub földgázellátással rendelkezik.

A terv véleményezési eljárásán nem kívánunk résztvenni, ezért jelen levelünkben írjuk le észrevételeinket:

Gázelosztó hálózat fejlesztése, bővítése korlátozott mértékben lehetséges, csak a pontos igények ismeretében, a rendszer hidraulikai vizsgálatát követően tudunk róla nyilatkozni.

Beruházási kérdésekben a gázrendszer tulajdonosa (ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.) dönthet.

Építési engedélyezési eljárások során (telekkialakítás, értékesítés, építési engedély kiadása) minden esetben figyelembe kell venni a gázvezeték biztonsági övezetét (kül- és belterületen egyaránt) és biztosítani kell az erre vonatkozó tiltások maradéktalan betartását.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kormányrendelet szerint a településszerkezeti terv kötelező szakági munkarésze az energiaellátás (gázellátás). A terv szakhatósági véleményezését a területileg illetékes Bányakapitánysággal is el kell végezni.

Üdvözlettel :

TATA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Szám: XV-219-	
Érkezett: 2008 SZEPT 18.	
Csatol: Ea 2.	
Tárgy:	

Benis Pál
üzemegységvezető

Molnár János

Égáz-Dégáz Földgázelosztó műszaki csoportvezető
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
48.